



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2025

№377

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории города Белогорск

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории города Белогорск,

постановляю:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории города Белогорск (приложение).
2. Руководителям организаций, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории города Белогорск:
 - 2.1. обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;
 - 2.2. обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;
 - 2.3. обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;
 - 2.4. обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной – с 1 мая по 20 июня и осенью – с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников

наружного противопожарного водоснабжения Результаты проверок предоставлять в муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы» (далее – МКУ «Управление ГО, ЧС и ЕДДС г. Белогорск») и 4 ПСЧ ФПС (1 разряда, по охране г. Белогорск) ГУ МЧС России по Амурской области.

- 2.5. Своевременно уведомлять МКУ «Управление ГО, ЧС и ЕДДС г. Белогорск» и 4 ПСЧ ФПС (1 разряда, по охране г. Белогорск) ГУ МЧС России по Амурской области о невозможности использования источников наружного противопожарного водоснабжения.
- 2.6. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск», управляющим компаниям, осуществляющим управление многоквартирными домами, не допускать завалов и асфальтирования колодцев пожарных гидрантов.
3. Признать утратившими силу постановление Администрации г. Белогорск от 14.05.2015 № 840.
4. Внести в подраздел 10.5 раздела 10 «Законность и общественная безопасность» правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
5. Разместить постановление на Официальном портале правовой информации города Белогорск www.belogorck-nra.ru.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы по общественной безопасности Дьяченко М.В.

Глава города Белогорск

С. Ю. Мелюков

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г. Белогорск

05.03. 2025 №377

ПОРЯДОК
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного
водоснабжения на территории города Белогорск

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории города Белогорск (далее - Порядок).
- 1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
 - источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее – источники НППВ);
 - пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;
 - пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);
 - пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);
 - противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;
 - система водоснабжения: комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;
 - система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;
 - пожаротушение: тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.
- 1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между Администрацией города Белогорск, абонентами

систем централизованного водоснабжения (далее – абоненты) и организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории города Белогорск.

- 1.4. Администрация города Белогорск, абоненты, и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.
- 1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.
2. Создание, содержание и эксплуатация источников НППВ
 - 2.1. Администрация города Белогорск, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.
 - 2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:
 - расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества источников НППВ;
 - создание и устройство источников НППВ;
 - эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
 - финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам;
 - обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ;
 - проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;
 - оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
 - обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НППВ от мусора, снега и наледи;
 - проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
 - уведомление МКУ «Управление ГО, ЧС и ЕДДС г. Белогорск» и 4 ПСЧ ФПС (1 разряда, по охране г. Белогорск) ГУ МЧС России по Амурской области о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и

других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников НППВ.

- 2.3. Источники НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- 2.4. Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.
- 2.5. Создание и размещение источников НППВ на территории города Белогорск, их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- 2.6. Установка указателей, обозначающих источники НППВ, и направления движения к ним, возлагается на Администрацию города Белогорск, абонента, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ.
- 2.7. Источники НППВ допускается использовать только в целях пожаротушения.
3. Учет, проверка и испытание источников НППВ
 - 3.1. Администрация города Белогорск, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, должны в установленном порядке вести их учет.
 - 3.2. В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, Администрация города Белогорск организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ.
 - 3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ администрация города Белогорск, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в год (с 1 мая по 20 июня и осенью и с 1 октября по 20 ноября) представителями администрация города Белогорск, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.
 - 3.4. Администрация города Белогорск, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.
 - 3.5. 4 ПСЧ ФПС (1 разряда, по охране г. Белогорск) ГУ МЧС России по Амурской области сообщает в Администрацию города Белогорск,

организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.6.1 Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

Отсутствие указателя (координатной таблички), либо нечёткие надписи на ней.

Отсутствие подъезда или невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту.

Невозможность обнаружения гидранта (засыпан грунтом, мусором, загромождён автотранспортом, скрыт под слоем льда (снег) заасфальтирован).

Невозможность установить пожарную колонку (сдвинут колодец, колодец завален грунтом, затоплен грязью, низкое расположение стока, сбита резьба на стояке, сужены проушины на верхнем фланце, мешают болты на верхнем фланце).

Наличие технических дефектов, (заглушен, отсутствует стояк или шток, не закреплён стояк или забит грунтом, трещина в стояке, шток проворачивается или погнут, не соответствуют геометрические размеры длинны штока и его формы, разбит фланец).

Отключен от магистрали или заморожен.

3.6.2 Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

Указатель (табличка) не соответствует действительности (номер дома, тип гидранта, тип сети, диаметр сети, координаты, плохо видны надписи) или выполнен не по ГОСТ).

Низкое давление в сети, гидрант не закрывается, отсутствует дренаж колодца, сдвинуто кольцо колодца, отсутствует крышка стояка или колодца гидранта, течь из под фланца, вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод), отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

при отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

- 3.8. При проверке других источников НППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.
- 3.9. Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
- 3.10. Испытание источников НППВ проводится в соответствии с установленными методиками.
4. Ремонт и реконструкция источников НППВ
 - 4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности. Ремонт пожарных водоемов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведен в течение 14 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности.
 - 4.2. Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
 - 4.3. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов для проведения ремонта или реконструкции, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого, Администрация города Белогорск, абоненты, организации, в ведении которых они находятся, заблаговременно извещают об этом подразделение пожарной охраны.